



Herning
Kommune

Gjellerup varmecentral
Virkelyst 62
7400 Herning

Att.: Verdo Varme Herning A/S,
Industrivej Nord 9B
7400 Herning

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
Lokal 8103

mikmo@herning.dk
www.herning.dk

Sagsnummer:
09.40.20-P19-10-26

Kontaktperson:
Morten Swayne Storgaard

Dato: 23-10-2026

CVR-nr.: 25809807
P-nr.: 1010775279

Afgørelse om, at modernisering af spids- og backupkapaciteten på det eksisterende tekniske anlæg i Gjellerup ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Verdo Varme Herning A/S planlægger modernisering af spids- og backupkapaciteten på det eksisterende tekniske anlæg i Gjellerup. Projektet omfatter installation af 10 MW LPG-fyrede gaskedler, forberedt for eventuel etablering af en ekstra kedel, samt etablering af et tilhørende LPG-anlæg, hvor oplaget af LPG holdes under 50 ton.

Projektet gennemføres udelukkende på et eksisterende teknikareal, og der sker ingen udvidelse af forsyningsområdet. Eksisterende fundament, etagedæk og dele af bygningskonstruktionen genanvendes, og der opføres en ny teknisk bygning til kedelanlægget.

Projektet omfatter følgende anlægselementer:


- Installation af 10 MW LPG-fyrede gaskedler, forberedt for evt. tredje kedel
- Opførelse af ny kedelbygning på eksisterende fundament og etagedæk
- Etablering af interne installationer, pumper, rørføring og styringssystemer
- Etablering af overjordisk LPG-tankanlæg med tilhørende for-dampere samt brand- og sikkerhedsafskærmning. LPG-oplaget holdes under 50 ton.

LPG-anlægget består af en overjordisk ståltank med tilhørende for-dampere og sikkerhedsudstyr. Tankens sikkerhedsafstande kan overholdes inden for egen matrikel ved hjælp af den etablerede betonafskærmning.

De arealer, der ikke indgår i bebyggelsen, forbliver tekniske uden ændret arealanvendelse. Der etableres ikke nye vejforbindelser ud over mindre interne adgangs- og servicearealer.

Projektet ændrer ikke den samlede varmeproduktion, men moderniserer den eksisterende spids- og backupkapacitet, som kun anvendes i kortere perioder i vinterhalvåret eller ved udfald på grundlastanlæg.

Nedenfor ses en principskitse:



Figur 1 - Situationsplan, Virkelyst 62, 7400 Herning

Afgørelse

Herning Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er begrundet i en vurdering af anlæggets karakteristika, placering og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning som beskrevet i screeningen, der er vedlagt som bilag. Heraf fremgår, at miljøpåvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænsede, idet:

- Det er en grundlæggende forudsætning for afgørelsen, at den samlede maksimale mængde LPG, der på noget tidspunkt kan være til stede på virksomheden, er mindre end 50 ton. Opgørelsen omfatter LPG i tank, rørføringer, fordampere og øvrige anlægsdele. En ændring, der kan medføre, at denne forudsætning ikke længere er opfyldt, er ikke omfattet af afgørelsen og skal anmeldes til Herning Kommune.

Oplaget af LPG er beregnet til maksimalt 49,8 ton ved det ansøgte tankvolumen og den anvendte konservative densitet. Oplaget er dermed under tærskelmængden på 50 ton i risikobekendtgørelsens bilag 1, del 2, punkt 18, og anlægget er derfor ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

- Projektet vurderes at kunne rummes inden for planforholdene.
 - Så længe moderniseringen af anlægget ikke kommer til at sætte yderligere begrænsninger for anvendelsen af de omkringliggende arealer, vurderes det, at moderniseringen kan ske uden at ændre det gældende plangrundlag. Ansøger har skriftligt bekræftet at naboarealer ikke begrænses yderligere.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 03-01-2023

- Projektet etableres og dimensioneres, så relevante luftemissions- og immissionsgrænseværdier overholdes i overensstemmelse med MCP-bekendtgørelsen².
- Projektområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt et nitrattfølsomt indvindingsområde, men projektet forventes dog ikke at øge risikoen for påvirkning af grundvandet, da anlægget etableres på eksisterende tekniske arealer.
- Projektet ligger inden for 300 meter fra Gjellerup Kirke. Herning Kommune vurderer, at undtagelsen i naturbeskyttelseslovens § 19 for kirker, der er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen, finder anvendelse. Projektet kræver derfor ikke dispensation fra kirkebyggelinjen.
- Projektet er beliggende inden for et kulturarvsareal af regional betydning, lokalitetsnummer 180305-92. Bygherre har som en projektilpasning indarbejdet, at jordarbejder gennemføres som overvåget afgravning.

Natura 2000-vurdering

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 11,3 km fra det ansøgte projekt. Der er tale om Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage.

Det er kommunens vurdering på baggrund af den store afstand til nærmeste Natura 2000-område og at projektet ligger i tilknytning til eksisterende bygninger, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil have nogen negativ påvirkning på nærmeste Natura 2000-område. Det er endvidere Kommunens vurdering, at projektet er uden væsentlig betydning for en opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlaget.

Internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter)

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes på det ansøgte sted i tilknytning til eksisterende bygninger i erhvervsområdet. Ansøgte projekt vurderes derfor ikke at ville påvirke eventuelle forekomster af plantearterne i området.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser³, Videnskabelig rapport nr. 520 fra DCE⁴ og Videnskabelig rapport nr. 603 fra DCE⁵ samt kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at følgende arter kan tænkes at forekomme i Herning Kommune: Spidssnudet frø, løgfrø, strandtudse, stor vandsalamander, odde, bæver, småflagermus, markfirben, grøn kølleguldsmed og grøn mosaikguldsmed.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af habitatdirektivets bilag IV.

Rødlisterarter

² Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg nr. 1408 af 27-11-2023

³ Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635 226 s. <http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf>

⁴ Christian Kjær (Red.), Lars Christian Adrados, Mikkel Boel, Lars Briggs, Per Klit Christensen, Niels Damm, John Frisen-vænge, Kåre Fog, Rikke Reisner Hansen, Martin Hesselsøe, Rasmus Mohr Mortensen, Peer Ravn, Sabine Stosiek, Morten Strandberg, Ole Roland Therkildsen, Peter Wiberg-Larsen. 2023. Opdatering af: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets Bilag IV. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 271 s. - Videnskabelig rapport nr. 520 [SR520.pdf \(au.dk\)](#)

⁵ Morten Elmeros, Esben Terp Fjederholt, Julie Dahl Møller, Hans J. Baagøe, Jesper Bladt og Christian Kjær 2024. Opdatering af: Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV. Del 2 – Odde og flagermus. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 185 s. - Videnskabelig rapport nr. 603 [SR603.pdf \(au.dk\)](#)

En række dyr og planter, der er optaget på den danske Rødliste vil kunne forekomme i nær-området. Den væsentligste årsag til, at arter er så pressede at de optages på Rødlisten er, at deres levesteder ændres eller forsvinder. Mange arter optræder i små isolerede bestande og hertil kommer, at nogle arter er presset af indirekte påvirkninger såsom klimaændringer, kvælstofdeposition, ændrede driftsformer i land- og skovbrug mv. eller direkte ved fældning af træer og fjernelse af dødt ved. Projektet placeres tæt på eksisterende bygninger, og vil derfor ikke være en trussel, der vil medføre en væsentlig påvirkning af arter, som er optaget på den danske Rødliste.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse til at påbegynde projektet, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering, inden Herning Kommune kan træffe en afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen og myndighedsscreeningen er vedlagt som bilag.

Modernisering af spids- og backupkapaciteten på det eksisterende tekniske anlæg i Gjellerup er omfattet af bilag 2, punkter:

3 a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1),

10 a) Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål.

Projektet er endvidere omfattet af bilag 2, punkt 13 a⁶, idet der er tale om en ændring af det eksisterende varmeproduktionsanlæg, der er omfattet af bilag 2, punkt 3 a.

Høring

Herning Kommune har foretaget en høring af berørte myndigheder internt og eksternt i perioden fra d. 9. juli 2026 til 13. august 2026, samt fra d. 21. august 2026 til 2. oktober 2026.

Ud over ansøger har Herning Kommune vurderet, at ejer, HI3G DENMARK ApS, af telemast på grunden, er part i sagen. Ansøger og HI3G DENMARK ApS har haft afgørelsen i høring i mindst 14 dage, og der er ikke indkommet bemærkninger som resultat af partshøringen. Høring af berørte myndigheder har givet anledning til følgende bemærkninger:

Høringskommentarer

Resultatet af høringen af de berørte myndigheder internt i Herning Kommune er indarbejdet i afgørelsen. Herning Kommune har foretaget en høring af Brand og Redning MidtVest (BRMV) samt Museum Midtjylland, da de er blevet identificeret som berørte myndigheder.

BRMV oplyser, at LPG-tanken kræver tilladelse efter beredskabslovgivningen.

Museum Midtjylland oplyser, at da arealet for bygherres projekt er beliggende inden for et kulturarvsareal af regional betydning, så foreslås en overvåget afgravning af projektet. Bygherre indarbejder dette i projektet som en tilpasning.

⁶ 13. a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1). i miljøvurderingsloven.

Herning Kommune vurderer samlet set ikke, at de indkomne bemærkninger ændrer på konklusionen om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside **d. 26. oktober 2026**. Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen.

Afgørelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside:

Offentliggørelser og høringer | Herning Kommune

Klagevejledning

Ifølge miljøvurderingslovens § 49, stk. 1 kan VVM-screeningsafgørelsen alene påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af miljøvurderingslovens og VVM-bekendtgørelsens⁷ bestemmelser i forbindelse med sagens behandling. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Herning Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune **senest 23. november 2026**.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen.

Søgsmål

Ifølge miljøvurderingslovens § 54, stk. 1 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Med venlig hilsen

⁷ Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 1608 af 9-12-2024

Morten Swayne Storgaard

Bilag: VVM-ansøgningen/Myndighedsscreeningen

Kopi til:

Ansøgers rådgiver: Kristina Espersen, PlanEnergi Midt, kres@planenergi.dk, Tlf.: 5191 1772

Sundhedsstyrelsen; e-mail: sst@sst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed; e-mail: stps@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening; e-mail: dn@dn.dk

Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland; Lokal e-mail: Herning@friluftsradet.dk, Landsdækkende e-mail: lokalraad@friluftsradet.dk

Museum Midtjylland, stc@museummidtjylland.dk

BRMV, ss@brmv.dk

HI3G DENMARK ApS